

Vastavusdeklaratsioon

KAN-therm mitmekihiline toru PE-X/AL/PE-X

1. Tootja: **KAN Sp. z o.o.** , Zdrojowa 51 PL-16-001 Białystok-Kleosin Poola
2. Edasimüüja: **Hekamerk OÜ**, Kadaka tee 76D
3. Toru tüüp ja nimetus : **KAN-therm mitmekihiline toru PE-X/AL/PE-X**
4. Toote ehitusmaterjali statistiline klassifikatsioon: **PKWiU: 22.21.21.0**
5. Kasutusvaldkond: Kasutamiseks olmevee-, keskkütte-, jahutus-, igat liiki pindade (põrandate ja seinte) kütmis ja jahutamise süsteemides vastavalt **KAN-Therm Tehniline Juhend projekterijatele ja töövõtjatele.**
6. Tehnilised vastavused : **PN-EN ISO 21003:2009 Multilayer piping systems for hot and cold water installations inside buildings**
7. Deklareeritavad andmed:
 - a) Värvus, märgistus, määrded
 - b) Hapniku difusiooni kindel
 - c) Ei muuda vee kvaliteeti – torud omavad Hügieeni sertifikaati, väljastatud Poola Rahvusliku Tervise Instituudi tunnistus - PZH,
 - d) Toru ja fittingu vaheline ühendus kontrollitud järgmistel tingimustel: **95°C, 1 tund, 9MPa; 95°C, 1000 tundi, 7,3MPa,**
 - e) Kuuma ja külma vee torustikud - Class 1(2), $T_{töö}/T_{max} = 60(70)/80^{\circ}C$, $P_{töö} = 10$ bar
 - f) Pinna kütte, madalatemperatuuriline radiaatori kütte - Class 4, $T_{töö}/T_{max} = 60/70^{\circ}C$, $P_{töö} = 10$ bar
 - g) Radiaatori kütte - Class 5, $T_{töö}/T_{max} = 80/90^{\circ}C$, $P_{töö} = 10$ bar

Deklareerime, et esitatud andmed on kooskõlas antud tootega ja toodet võib kasutada olmevee-, keskkütte-, jahutus-, igat liiki pindade (põrandate ja seinte) kütte ja jahutus süsteemide ehitamisel.

Tehniline tugi,

Andrei Mozessov

+372 56 111 777