

VASTAVUSDEKLARATSIOON

Esindaja:
Hekamerk OÜ, Leiva 4, 12618 Tallinn, Eesti.
Tootja:
VALSIR S.p.A., Itaalia.

TÖLGE DOKUMENDILE: DoP_Valsir_Blackfire

Vestone 10.09.2020

Objekt : deklaratsioon Blackfire UV-kindlus vastavalt standardile ISO 4892-2.

Käesolevaga teatame, et Blackfire toote UV-kindluse test on saabunud 9000 tunnile.

Katsetingimused

Must paneel STD 65°C
Kiirgustihedus 340 nm juures: 0,5 W/m²
Kambri temperatuur: 40°C
Vihm: Jah
Suhteline õhuniiskus: 50%
Vihm / kuiv: 18'/102'

Pärast seda perioodi ei ole toode läbipaistmatu ega valgenenud.

See kestus tagab täna toote vastupidavuse umbes 7 aastaks Lõuna-Euroopa laiuskraadil (Hispaania, Itaalia, Kreeka, Bulgaaria, Albaania, endised Jugoslaavia riigid).

Test on veel pooleli ja jätkub ka järgmistel kuudel; testi lõpus anname teile teada saadud tulemuste kohta.



Jaak Raidma
Hekamerk OÜ, Ostuosakonna juhataja