



INNOVATIVE
WATER
SYSTEMS

TOIMIVUSDEKLARATSIOON NR 2022/1S

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

STRONG PE septik 2000L (501100), 3000L (501105), 5000L (501110)

2. Tüübi-, partii- või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 kohaselt:

Seeria nr. 200001 – 299999; 300001 - 399999 ja 500001 - 599999 vt. toote etiketilt

3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega:

Tööstuslikult valmistatud septik - reovee puhastamine

4. Artikli 11 lõike 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:

Innovative Water Systems OÜ, Aruküla tee 65, Jüri alevik 75301, Rae vald, Harjumaa, Eesti

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõige 2 täpsustatud ülesandeid:

Ei kohaldata

6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:

Tõendamissüsteem nr 3


7. Harmoniseeritud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral:

**Teavitatud asutus nr 1023 (INSTITUTE FOR TESTING AND CERTIFICATION – ITC) teostas tõendamissüsteemi 3 kohaselt toote tüübikatsed ning andis välja katseprotokoll
No.755200065/2022**

8. Deklareeritud toimivustabel

Olulised omadused	Tulemus	Harmoniseeritud standard
Nominaalmaht (m ³)	2 / 3 / 5	EN 12566-1:2000/A1:2003
Veetihedus	Läbitud	EN 12566-1:2000/A1:2003
Materjal	HDPE	EN 12566-1:2000/A1:2003
Vastupidavus (Pinnase test)	Läbitud	EN 12566-1:2000/A1:2003
Struktuurne käitumine	Läbitud	EN 12566-1:2000/A1:2003

9. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlastatud punktis 8 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktid 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel



Marek Somelar
Tehnikajuht
Innovative Water Systems OÜ



IWS STRONG

Välja antud 08.08.2022