



DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DG-4330CL0421

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Dresser Utility Solutions GmbH Hardeckstraße 2, D-76185 Karlsruhe
Vertreiber <i>distributor</i>	Dresser Utility Solutions GmbH Hardeckstraße 2, D-76185 Karlsruhe
Produktart <i>product category</i>	Gasarmaturen: Hausdruckregelgerät für Erdgas (4330)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Zählerdruckregelgerät in axialer Ausführung für Gaszähler mit Einstutzen- oder Zweistutzenanschluss, wahlweise mit Gasmangelsicherung und/oder Strömungswächter
Modell <i>model</i>	SERus...
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 09/226/4330/928 vom 02.11.2010 (EBI) Kontrollprüfung Labor: 21-00074-KP03-183 vom 11.03.2025 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN 33822 (01.08.2017)

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no. 02.11.2026 / 25-0347-GNV

70028-04-A-DE

15.12.2025 Cat A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

i.A. 20.72



DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dvwg-cert.com
www.dvlgw-cert.com

Gasart <i>gas category</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Brenngase nach G 260 außer 5. Gasfamilie	

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
SERus-DN 20(-GMS/-GS)	Ausgangsdruck: 20...33 (werkseitig fest eingestellt) mbar Nenndruckstufe: PS 0,1 (0,2) Nennweite: DN 20	
SERus-DN 25(-GMS/-GS); SERus-E-DN 25(-GMS/-GS)	Ausgangsdruck: 20...33 (werkseitig fest eingestellt) mbar Nenndruckstufe: PS 0,1 (0,2) Nennweite: DN 25	
SERus-DN 32(-GMS/-GS)	Ausgangsdruck: 20...33 (werkseitig fest eingestellt) mbar Nenndruckstufe: PS 0,1 (0,2) Nennweite: DN 32	
SERus-DN 40(-GMS/-GS)	Ausgangsdruck: 20...33 (werkseitig fest eingestellt) mbar Nenndruckstufe: PS 0,1 (0,2) Nennweite: DN 40	

Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>
...E-...	Einstutzenanschluss
...GMS	mit Gasmangelsicherung
...GS	mit Strömungswächter

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Eingangsdruckbereich: Pds + 4...100 mbar (200 mbar)
 Regel-/Schließdruckgruppe: AC10/SG20
 Ansprechdruck der Gasmangelsicherung: ca. 50 % des Ausgangsdruckes
 Strömungswächter: GS 2,5/4/6/10
 Einsatztemperaturbereich: -20...+60 °C
 Die Anforderungen an die höheren thermischen Belastbarkeit (HTB) werden erfüllt.



DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DG-4330CL0421

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Vertreiber <i>distributor</i>	GMT GmbH Odenwaldstraße 19, D-64521 Groß-Gerau
Produktart <i>product category</i>	Gasarmaturen: Hausdruckregelgerät für Erdgas (4330)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Zählerdruckregelgerät in axialer Ausführung für Gaszähler mit Einstutzen- oder Zweistutzenanschluss, wahlweise mit Gasmangelsicherung und/oder Strömungswächter
Modell <i>model</i>	ZRS...
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 09/226/4330/928 vom 02.11.2010 (EBI) Kontrollprüfung Labor: 21-00074-KP03-183 vom 11.03.2025 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN 33822 (01.08.2017)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	02.11.2026 / 25-0347-GNV

70028-04-A-DE

15.12.2025 Cat B-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

IA. W. 72



DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dvwg-cert.com
www.dvgw-cert.com

Gasart <i>gas category</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Brenngase nach G 260 außer 5. Gasfamilie	

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
ZRS-20Z/ZD/ZD+GS	Ausgangsdruck: 20...33 (werkseitig fest eingestellt) mbar Nenndruckstufe: PS 0,1 (0,2) Nennweite: DN 20	
ZRS-25Z/ZD/ZD+GS; ZRS-25E/ED/ED+GS	Ausgangsdruck: 20...33 (werkseitig fest eingestellt) mbar Nenndruckstufe: PS 0,1 (0,2) Nennweite: DN 25	
ZRS-32Z/ZD/ZD+GS	Ausgangsdruck: 20...33 (werkseitig fest eingestellt) mbar Nenndruckstufe: PS 0,1 (0,2) Nennweite: DN 32	
ZRS-40Z/ZD/ZD+GS	Ausgangsdruck: 20...33 (werkseitig fest eingestellt) mbar Nenndruckstufe: PS 0,1 (0,2) Nennweite: DN 40	

Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>
...Z-...	Zweistutzenanschluss
...E-...	Einstutzenanschluss
...D-...	mit Gasmangelsicherung
...GS	mit Strömungswächter

Verwendungshinweise / Bemerkungen *hints of utilization / remarks*

Eingangsdruckbereich: Pds + 4...100 mbar (200 mbar)
 Regel-/Schließdruckgruppe: AC10/SG20
 Ansprechdruck der Gasmangelsicherung: ca. 50 % des Ausgangsdruckes
 Strömungswächter: GS 2,5/4/6/10
 Einsatztemperaturbereich: -20...+60 °C
 Die Anforderungen an die höheren thermischen Belastbarkeit (HTB) werden erfüllt.





DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DG-4330CL0421

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Vertreiber <i>distributor</i>	HEAT energy Kft. Erdész utca 28, H-8800 Nagykanizsa
Produktart <i>product category</i>	Gasarmaturen: Hausdruckregelgerät für Erdgas (4330)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Zählerdruckregelgerät in axialer Ausführung für Gaszähler mit Einstutzen- oder Zweistutzenanschluss, wahlweise mit Gasmangelsicherung und/oder Strömungswächter
Modell <i>model</i>	FLAT FLOW...
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 09/226/4330/928 vom 02.11.2010 (EBI) Kontrollprüfung Labor: 21-00074-KP03-183 vom 11.03.2025 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN 33822 (01.08.2017)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	02.11.2026 / 25-0347-GNV

70028-04-A-DE

15.12.2025 Cat C-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

14.12.2025



DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dvgw-cert.com
www.dvgw-cert.com

Gasart <i>gas category</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Brenngase nach G 260 außer 5. Gasfamilie	

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
FLAT FLOW-DN 20(-GMS/-GS)	Ausgangsdruck: 20...33 (werkseitig fest eingestellt) mbar Nenndruckstufe: PS 0,1 (0,2) Nennweite: DN 20	
FLAT FLOW-DN 25(-GMS/-GS); FLAT FLOW-E-DN 25(-GMS/-GS)	Ausgangsdruck: 20...33 (werkseitig fest eingestellt) mbar Nenndruckstufe: PS 0,1 (0,2) Nennweite: DN 25	
FLAT FLOW-DN 32(-GMS/-GS)	Ausgangsdruck: 20...33 (werkseitig fest eingestellt) mbar Nenndruckstufe: PS 0,1 (0,2) Nennweite: DN 32	
FLAT FLOW-DN 40(-GMS/-GS)	Ausgangsdruck: 20...33 (werkseitig fest eingestellt) mbar Nenndruckstufe: PS 0,1 (0,2) Nennweite: DN 40	

Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>
...E...	Einstutzenanschluss
...GMS	mit Gasmangelsicherung
...GS	mit Strömungswächter

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Eingangsdruckbereich: Pds + 4...100 mbar (200 mbar)
 Regel-/Schließdruckgruppe: AC10/SG20
 Ansprechdruck der Gasmangelsicherung: ca. 50 % des Ausgangsdruckes
 Strömungswächter: GS 2,5/4/6/10
 Einsatztemperaturbereich: -20...+60 °C
 Die Anforderungen an die höheren thermischen Belastbarkeit (HTB) werden erfüllt.



DVGW type examination certificate

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DG-4330CL0421

Registration Number
Registriernummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	products of gas supply <i>Produkte der Gasversorgung</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	Dresser Utility Solutions GmbH Hardeckstraße 2, D-76185 Karlsruhe
Distributor <i>Vertreiber</i>	Dresser Utility Solutions GmbH Hardeckstraße 2, D-76185 Karlsruhe
Product Category <i>Produktart</i>	Gas fittings: Domestic regulator for natural gas (4330)
Product description <i>Produktbezeichnung</i>	Meter pressure regulator in axial variation for gas meters with one- or two-pipe connection, optionally with low gas protection and / or gas flow governor
Model <i>Modell</i>	SERus...
Test reports <i>Prüfberichte</i>	Type testing: 09/226/4330/928 from 02.11.2010 (EBI) Laboratory control test: 21-00074-KP03-183 from 11.03.2025 (EBI)
Test basis <i>Prüfgrundlagen</i>	DIN 33822 (01.08.2017)

Date of Expiry / File No. 02.11.2026 / 25-0347-GNV
Ablaufdatum / Aktenzeichen

70028-04-A-DE

15.12.2025 Cat A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

1. A. W. 74



DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dvwg-cert.com
www.dvlgw-cert.com

Gas Category <i>Gasart</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
Fuel gases acc. to G 260 excl. 5. family	

Type <i>Typ</i>	Technical Data <i>Technische Daten</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
SERus-DN 20(-GMS/-GS)	Outlet pressure: 20...33 (factory set fixed) mbar Nominal pressure rating: PS 0,1 (0,2) Nominal diameter: DN 20	
SERus-DN 25(-GMS/-GS); SERus-E-DN 25(-GMS/-GS)	Outlet pressure: 20...33 (factory set fixed) mbar Nominal pressure rating: PS 0,1 (0,2) Nominal diameter: DN 25	
SERus-DN 32(-GMS/-GS)	Outlet pressure: 20...33 (factory set fixed) mbar Nominal pressure rating: PS 0,1 (0,2) Nominal diameter: DN 32	
SERus-DN 40(-GMS/-GS)	Outlet pressure: 20...33 (factory set fixed) mbar Nominal pressure rating: PS 0,1 (0,2) Nominal diameter: DN 40	

Type Variation <i>Ausführungsvariante</i>	Explanations <i>Erläuterungen</i>
...E-...	one-pipe connection
...GMS	with low gas protection
...GS	with gas flow governor

Hints of Utilization / Remarks

Verwendungshinweise / Bemerkungen

Inlet pressure range: Pds + 4...100 mbar (200 mbar)
 Control/close pressure group: AC10/SG20
 Response pressure of the low gas protection: approx. 50 % of the outlet pressure
 Flow governor: GS 2.5/4/6/10
 Operating temperature range: -20...+60 °C
 The requirements for higher thermal resistance (HTB) are fulfilled.



DVGW type examination certificate

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DG-4330CL0421

Registration Number
Registriernummer

Field of Application
Anwendungsbereich

products of gas supply
Produkte der Gasversorgung

Distributor
Vertreiber

GMT GmbH
Odenwaldstraße 19, D-64521 Groß-Gerau

Product Category
Produktart

Gas fittings: Domestic regulator for natural gas (4330)

Product description
Produktbezeichnung

Meter pressure regulator in axial variation for gas meters with one- or two-pipe connection, optionally with low gas protection and / or gas flow governor

Model
Modell

ZRS...

Test reports
Prüfberichte

Type testing: 09/226/4330/928 from 02.11.2010 (EBI)
Laboratory control test: 21-00074-KP03-183 from 11.03.2025 (EBI)

Test basis
Prüfgrundlagen

DIN 33822 (01.08.2017)

Date of Expiry / File No. 02.11.2026 / 25-0347-GNV
Ablaufdatum / Aktenzeichen

70028-04-A-DE

15.12.2025 Cat B-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

IA. W. ZL



DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dvwg-cert.com
www.dvgw-cert.com

Gas Category <i>Gasart</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
Fuel gases acc. to G 260 excl. 5. family	

Type <i>Typ</i>	Technical Data <i>Technische Daten</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
ZRS-20Z/ZD/ZD+GS	Outlet pressure: 20...33 (factory set fixed) mbar Nominal pressure rating: PS 0,1 (0,2) Nominal diameter: DN 20	
ZRS-25Z/ZD/ZD+GS; ZRS-25E/ED/ED+GS	Outlet pressure: 20...33 (factory set fixed) mbar Nominal pressure rating: PS 0,1 (0,2) Nominal diameter: DN 25	
ZRS-32Z/ZD/ZD+GS	Outlet pressure: 20...33 (factory set fixed) mbar Nominal pressure rating: PS 0,1 (0,2) Nominal diameter: DN 32	
ZRS-40Z/ZD/ZD+GS	Outlet pressure: 20...33 (factory set fixed) mbar Nominal pressure rating: PS 0,1 (0,2) Nominal diameter: DN 40	

Type Variation <i>Ausführungsvariante</i>	Explanations <i>Erläuterungen</i>
...Z-...	two-pipe connection
...E-...	one-pipe connection
...D-...	with low gas protection
...GS	with gas flow governor

Hints of Utilization / Remarks

Verwendungshinweise / Bemerkungen

Inlet pressure range: Pds + 4...100 mbar (200 mbar)
Control/close pressure group: AC10/SG20
Response pressure of the low gas protection: approx. 50 % of the outlet pressure
Flow governor: GS 2.5/4/6/10
Operating temperature range: -20...+60 °C
The requirements for higher thermal resistance (HTB) are fulfilled.



DVGW type examination certificate

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DG-4330CL0421

Registration Number
Registriernummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	products of gas supply <i>Produkte der Gasversorgung</i>
Distributor <i>Vertreiber</i>	HEAT energy Kft. Erdész utca 28, H-8800 Nagykanizsa
Product Category <i>Produktart</i>	Gas fittings: Domestic regulator for natural gas (4330)
Product description <i>Produktbezeichnung</i>	Meter pressure regulator in axial variation for gas meters with one- or two-pipe connection, optionally with low gas protection and / or gas flow governor
Model <i>Modell</i>	FLAT FLOW...
Test reports <i>Prüfberichte</i>	Type testing: 09/226/4330/928 from 02.11.2010 (EBI) Laboratory control test: 21-00074-KP03-183 from 11.03.2025 (EBI)
Test basis <i>Prüfgrundlagen</i>	DIN 33822 (01.08.2017)

Date of Expiry / File No. 02.11.2026 / 25-0347-GNV
Ablaufdatum / Aktenzeichen

70028-04-4-DE

15.12.2025 Cat C-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

14.12.25



DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dvgw-cert.com
www.dvgw-cert.com

Gas Category <i>Gasart</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
Fuel gases acc. to G 260 excl. 5. family	

Type <i>Typ</i>	Technical Data <i>Technische Daten</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
FLAT FLOW-DN 20(-GMS/-GS)	Outlet pressure: 20...33 (factory set fixed) mbar Nominal pressure rating: PS 0,1 (0,2) Nominal diameter: DN 20	
FLAT FLOW-DN 25(-GMS/-GS); FLAT FLOW-E-DN 25(-GMS/-GS)	Outlet pressure: 20...33 (factory set fixed) mbar Nominal pressure rating: PS 0,1 (0,2) Nominal diameter: DN 25	
FLAT FLOW-DN 32(-GMS/-GS)	Outlet pressure: 20...33 (factory set fixed) mbar Nominal pressure rating: PS 0,1 (0,2) Nominal diameter: DN 32	
FLAT FLOW-DN 40(-GMS/-GS)	Outlet pressure: 20...33 (factory set fixed) mbar Nominal pressure rating: PS 0,1 (0,2) Nominal diameter: DN 40	

Type Variation <i>Ausführungsvariante</i>	Explanations <i>Erläuterungen</i>
...E...	one-pipe connection
...GMS	with low gas protection
...GS	with gas flow governor

Hints of Utilization / Remarks

Verwendungshinweise / Bemerkungen

Inlet pressure range: Pds + 4...100 mbar (200 mbar)
 Control/close pressure group: AC10/SG20
 Response pressure of the low gas protection: approx. 50 % of the outlet pressure
 Flow governor: GS 2.5/4/6/10
 Operating temperature range: -20...+60 °C
 The requirements for higher thermal resistance (HTB) are fulfilled.